

Serokomla, dnia 21.04.2017

GK.242.4.2017

**Zapytanie ofertowe
dotyczące realizowanego zamówienia publicznego
o wartości poniżej 30 000 euro**

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej łącznej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Nazwa zadania : modernizacja Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Serokomli.

I. Zamawiający

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli
ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla
Tel. 25 631 62 82

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Serokomli

2. Przedmiot zamówienia obejmuje :

a) wymianę złoża filtracyjnego w dwóch filtrach pośpiesznych poziomych, dwukomorowych przedstawionych na załączonym przekroju filtra, pracujących z wydajnością 34 m³ /h, przy czym:

- dobór rodzaju i ilości złoża filtracyjnego do filtrów należy do oferenta
- należy uwzględnić jakość wody surowej , której wyniki badań są załącznikiem do niniejszego zapytania

- należy uwzględnić wykonanie systemu napowietrzania wody surowej

- należy uwzględnić wykonanie systemu płukania złoża filtracyjnego powietrzem

b)wymiana dysz filtracyjnych w obu filtrach

c)wykonanie wejść technicznych w ścianach budynku stacji uzdatniania wody, umożliwiających otwarcie włączów filtrów

d)dezynfekcja instalacji hydraulicznej w obrębie stacji uzdatniania wody po zakończeniu wyżej wymienionych prac

e) wykonanie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody surowej i uzdatnionej (po filtrze w którym wymieniono złożo)

f) usługa ma być wykonywana przy założeniu, że prace będą wykonywane w jednym filtrze tak aby drugi w tym samym czasie mógł pracować

g) wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia pochodzą będą z materiałów własnych wykonawcy

3. Od uzyskania pozytywnych wyników badań wody mieszczących się w granicach dopuszczalności uzależnione będzie dokonanie odbioru prac.

4. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z Ustawą z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi w tym szczególnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

5. Wykonawca udzieli zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

6. Pożądany termin realizacji zamówienia: jak najszybciej

DODATKOWE INFORMACJE: istnieje możliwość umówienia terminu wizji lokalnej przed złożeniem oferty cenowej w celu zaznajomienia się ze stanem istniejącym pod numerem telefonu 25 631 62 82 kontakt z P. Boreczek Zdzisław, lub e-mail: gzuk@gminaserokomla.pl

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz zawartość ofert.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w terminie do dnia **28 kwietnia 2017r. do godz. 15⁴⁵**.
2. Zamawiający dopuszcza składanie elektronicznych kopii dokumentów.
3. Oferta Wykonawcy winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczętę nagłówkową firmy.
4. Oferta winna być przygotowana na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali Państwo przynajmniej 3 zadania polegające na wykonaniu usługi modernizacji stacji uzdatniania wody lub wymiany złożeń filtracyjnych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2),
6. Ofertę należy złożyć w biurze Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla, lub e-mail: gzuk@gminaserokomla.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

IV. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny.

KIEROWNIK
Mazur
mgr Ewa Mazur

Załącznik nr 1- Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług